

Expte.: ___ / BT

**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN PERIÓDICA REGLAMENTARIA EN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN**

CERTIFICADO N° BI-IE-4939

R.D. 842/2002

Legislación Técnica Aplicable

Instrucciones Complementarias
y Disposiciones Concordantes

DATOS GENERALES

TITULAR:	RESIDENCIA ETXEDER, S.L.	LOCALIDAD:	PORTUGALETE
DIRECCIÓN:	C/ GENERAL CASTAÑOS N°139, BAJO 2.	Código Postal:	48.920
PROVINCIA	BIZKAIA	Teléfono:	---
E. SUMINISTRADORA:	IBERDROLA	FECHA DE INSPECCIÓN:	01-05/07/2021
E. INSTALADORA:	ACELEC	N° EIBT:	48/ EICB/ 0546 Tfno.: --

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN

TIPO DE INSTALACIÓN:	INST. BT RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD (TIPO I)	Superficie Útil:	1.130 m ²
LUGAR EMPLAZAMIENTO:	C/ GENERAL CASTAÑOS N°139, BAJO 2. 48.920 PORTUGALETE (BIZKAIA)	C.G.P.:	3x250 A
LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN:	3,5 x 120 mm ² (Cu)		
DERIVACIÓN INDIVIDUAL:	3,5 x 120 mm ² (Cu)	DISP. GRAL PROTECCIÓN :	4 x 250 A (R.)
SUMINISTRO NORMAL		SUMINISTRO COMPLEMENTARIO:	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
POTENCIA INSTALADA:	155 kW	POTENCIA INSTALADA :	--- kW
		DE SOCORRO	<input type="checkbox"/>
		DE RESERVA	<input type="checkbox"/>
RESISTENCIA TIERRA DE PROTECCIÓN:	2,06 Ω	DUPLICADO	<input type="checkbox"/>

D. Gorka Laucirica, Técnico Inspector perteneciente al Organismo de Control Autorizado INGENIERÍA Y TÉCNICAS DE CALIDAD SL con N° de Registro G.V 009-A., CERTIFICA haber realizado la inspección de la instalación referenciada, efectuándose los ensayos y verificaciones en cumplimiento de la legislación específica aplicable, siendo el resultado de la inspección:

- FAVORABLE SIN DEFECTOS (1)
 FAVORABLE CON DEFECTOS LEVES (2)
 CONDICIONADO CON DEFECTOS GRAVES (2)
 NEGATIVO

- (1) Se adjunta hoja de defectos de la inspección o actuación anterior, si la ha habido.
(2) Se incluye en hojas adjuntas la relación de defectos, su valoración reglamentaria y justificación de la misma

DEBERÁ REALIZARSE UNA NUEVA INSPECCION REGLAMENTARIA ANTES DEL: **05/07/2026**

El inspector **D. Gorka Laucirica**
(Sello de la OCA y firma)

En Derio, a 05 de Julio de 2021

INTECA
Ingeniería y Técnicas de Calidad S.L.
OFICINAS CENTRALES
Ctra. Empr. San Isidro 1
C/ Idorsolo 13 Dptos. 6-7
48160 DERIO (BIZKAIA)
Tfños: 944 72 34 10 - 902 540 460
email: inteca@itcinteca.com
www.itcinteca.com

Oficina Central:

Edificio San Isidro C/Idorsolo Oficinas 6-7 48160 DERIO (Vizcaya)
Tfño: 944723410 Fax: 944724060

Expte.: ___ / BT

**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN PERIÓDICA REGLAMENTARIA EN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN**

CERTIFICADO N° BI-IE-4939

TITULAR: RESIDENCIA ETXEDER, S.L.
INSTALACIÓN: INST. BT RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD (TIPO I)

DEFECTOS	CLASIFICACIÓN DEFECTOS	PLAZO DE CORRECCIÓN

OBSERVACIONES:

La instalación objeto de la presente inspección, es la Baja Tensión de la Residencia de la Tercera Edad situada en Portugalete (Bizkaia). Aforo máximo establecido de 130 Personas.
Se recuerda que el alcance de la presente inspección es el indicado en el proyecto eléctrico, quedando el resto de instalaciones y/o modificaciones fuera del alcance de la presente inspección.

"Les informamos que en cumplimiento de la LO 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal los datos personales proporcionados, podrán ser incorporados a un Fichero confidencial de responsabilidad de ITC INTECA, S.L. cuya finalidad es la gestión de la relación profesional, societaria o en su caso, establecida con ITC INTECA, S.L. y que serán tratados de conformidad con la normativa vigente, pudiendo ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación dirigiéndose por escrito a las Oficinas Centrales de ITC INTECA, S.L. sitas en Derio (Bizkaia)."

Oficina Central:
Edificio San Isidro C/Idorsolo Oficinas 6-7 48160 DERIO (Vizcaya)
Tlfo: 944723410 Fax: 944724060